

雲林縣馬光國小 103 年度推動「生態有機校園」活動成果

指標：3-11 定期將學校飲用水檢體送檢化驗，並達到法定標準，

飲水設備並定期保養、維護及管理



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 105 號
水質樣品檢驗報告

計劃名稱：雲林縣斗六市斗六國民小學辦理「雲林縣 103 年度改善公私立國民中小學飲用水品質檢驗採購」

委託單位：雲林縣斗六市斗六國民小學 採樣時間：103 年 03 月 13 日 09 時 49 分
 受驗單位：馬光國小 收樣時間：103 年 03 月 13 日 18 時 00 分
 樣品基質：飲用水 報告日期：103 年 03 月 19 日
 樣品編號：AD3034901 報告編號：AD/2014/30349
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 聯絡人：陳怡婷
 採樣地點：雲林縣土庫鎮馬光路 174 號(校長室旁樓梯間)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：高孔隙(IGI-01)/複新芳(IGI-03)/法基葛(IGI-05)/拜軒威(IGI-06)。
 2.本報告共 1 頁，附錄共 1 頁，分發使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並請註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.54A)之許可。

聲明書
 (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，皆在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：蔣鹿山
 檢驗室主管：劉士萍



環境服務部
實驗報告章
TEL 3012121
FAX 3012307
台灣檢驗科技(股)有限公司 高雄分公司
中華民國 103 年 03 月 19 日 第 1/1 頁

TWP 2621841

SGS Taiwan Ltd. No.61, Kai-Fa Road, Nanzih Export Processing Zone, Kaohsiung, Taiwan / 高雄市楠梓加工出口區開發路61號
 台灣檢驗科技股份有限公司 電話: 886-71-3311-2121 傳真: 886-71-3311-2307 www.sgs.tw
 Member of SGS Group

照片說明：103 年第一季飲用水水質檢驗報告



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 105 號
水質樣品檢驗報告

計劃名稱：雲林縣斗六市斗六國民小學辦理「雲林縣 103 年度改善公私立國民中小學飲用水品質檢驗採購」
 委託單位：雲林縣斗六市斗六國民小學 採樣時間：103 年 05 月 14 日 09 時 37 分
 受驗單位：馬光國小 收樣時間：103 年 05 月 14 日 16 時 48 分
 樣品基質：飲用水 報告日期：103 年 05 月 20 日
 樣品編號：AD5029401 報告編號：AD/2014/50294
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 聯絡人：林愛萍
 採樣地點：雲林縣土庫鎮馬光路 174 號(校長室旁樓梯間)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值(單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測員：高孔環(IGI-01)/賴新芳(IGI-03)/洪基萬(IGI-05)/薛軒環(IGI-06)。
 2.本報告共 1 頁，附錄共 1 頁，分離使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量限最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.54A)之許可。

聲明書
 (一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於犯罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例所管轄，最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：楊崑山
 實驗室主管：劉士萍
 實驗室主任：劉士萍



頁次(1/1)

此報告是本公司依照前面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式係依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可面臨受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

照片說明：103 年第二季飲用水水質檢驗報告



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 105 號
 水質樣品檢驗報告

計劃名稱：雲林縣斗六市斗六國民小學辦理「雲林縣 103 年度改善公立國民中小學飲用水品質檢驗採購」

委託單位：雲林縣斗六市斗六國民小學 採樣時間：103 年 07 月 31 日 08 時 30 分
 受驗單位：馬光國小 收樣時間：103 年 07 月 31 日 18 時 20 分
 樣品基質：飲用水 報告日期：103 年 08 月 06 日
 樣品編號：AD7044701 報告編號：AD/2014/70447 01
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 聯絡人：陳怡婷
 採樣地點：雲林縣土庫鎮馬光路 174 號(東側樓梯口)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：高孔環(IGI-01)/賴新芳(IGI-03)/洪基萬(IGI-05)/薛舒琪(IGI-06)。
 2.本報告共 1 頁，附錄共 1 頁，分發使用無效。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.54A)之許可。

聲明書
 (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/中報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於刑罰之規定，若因貪污、瀆職、偽造文書及貪污治罪條例之規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，應受法律之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：楊崑山
 檢驗室主管：劉士萍
 實驗室主任劉士萍



頁次(1/1)

此報告屬本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式或依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件新與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製，任何未經授權的變更、偽造，或由解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TW83686841

照片說明：103 年第三季飲用水水質檢驗報告

名泉

龍泉牌

飲水機 · 熱水器 · 中央飲用水

雲林縣斗南鎮中天里石

服務專線 **0935-05**

汶萱企業社

住 址：斗南鎮延平路二段137號
 服務電話：0935054818
 傳 真：(05)5953261

專營：飲水機 · 開飲機 · 熱水器 · 濾水器 · 殺菌器 · 中央系統給水機

第一道濾心	第二道濾心	第三道濾心	RO 膜	第五道濾心	前置濾心
更換日期	更換日期	更換日期	更換日期	更換日期	更換日期
102.11.7					
101.4.18					
9.7					
102.3.4					
9.6					
102.3.4					
9.2					

服務日期		服務內容						服務人員簽名	
年	月	日	1	2	3	4	5	6	
103	1	23	✓	0	0	0	0	0	劉
"	2	25	✓	0	0	0	0	0	劉
"	3	4	X	X	X	✓	0	0	劉
"	4	22	✓	0	0	0	0	0	劉
"	5	26	✓	0	0	0	0	0	劉
"	6	25	✓	0	0	0	0	0	劉
"	7	22	✓	0	0	0	0	0	劉
"	8	25	✓	0	0	0	0	0	劉
"	9	4	X	X	X	✓	0	0	劉

照片說明：飲水設備保養紀錄