

植誠企業有限公司

新北市新莊區中港路 483 巷 12 號

電話：(02)29919966,29910892

傳真：(02)29970771

鍋爐保養維護記錄

客戶名稱	東勢國民小學	保養日期	104 年 2 月 9 日
鍋爐機型	ST-500(左)	技術人員	陳祿偉
每月保養作業項目及內容		良/不良 每月檢查作業項目及內容	
1、 <input checked="" type="checkbox"/> 燃燒機油嘴清洗		21、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高壓送風馬達運轉確認	
2、 <input checked="" type="checkbox"/> 燃燒機火燄監視器及檢視孔玻璃擦拭		22、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高壓點火器運轉確認	
3、 <input checked="" type="checkbox"/> 點火棒去垢、調整		23、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 油壓錶動作確認	
4、 <input checked="" type="checkbox"/> 火燄導流板去垢		24、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 燃燒高壓油管確認	
5、 <input checked="" type="checkbox"/> 燃燒機外部擦拭		25、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 燃燒電磁閥運轉確認	
6、 <input checked="" type="checkbox"/> 油質過濾器清潔		26、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鍋爐燃燒運轉確認	
7、 <input checked="" type="checkbox"/> 電磁閥清潔		27、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 燃燒風門位置確認	
8、 <input checked="" type="checkbox"/> 燃燒機油泵濾網清潔		28、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 運轉中程序動作確認	
9、 <input checked="" type="checkbox"/> 水位電極棒去垢		29、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 蒸汽壓力錶讀數動作確認	
10、 <input checked="" type="checkbox"/> 軟水機濾網清潔		30、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 燃燒壓力控制器動作確認	
11、 <input checked="" type="checkbox"/> 軟水儲存桶底部排污閥排放		31、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 煙囪排氣環保要求確認	
12、 <input checked="" type="checkbox"/> 軟水機時間控制調整		32、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 熄火時安全遮斷警報確認	
良/不良 每月檢查作業項目及內容		33、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低水位安全遮斷警報確認	
13、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 進油管路確認		34、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 爐溫過高安全遮斷確認	
14、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 進水管路確認		35、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 火燄監視器安全遮斷警報確認	
15、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 軟水機功能確認		36、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 鍋爐蒸汽安全閥確認	
16、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 軟水機軟水水質確認			
18、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 進水馬達電磁開關動作確認			
19、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 燃燒機電磁開關動作確認			
20、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 風車電磁開關動作確認			
20、 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 柴油日用油槽電磁開關動作確認			
21、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 運轉中動作確認			
備註：			
保養人員簽名	 	客戶簽名	