

# 台南市鹽水區歡雅國小一百零四學年度第二學期教室採光測量紀錄表及照明建議表

測量日期：105年1月25日

氣候：陰冷→晴

照度 班別	位置 (Lux)	黑板部份										教室桌面									
		A	B	C	D	E	F	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均			
一年甲班	開燈時	300	506	149	209	89	99	225.3	963	588	177	388	338	165	142	160	110	336.8			
	開燈後	1825	767	1230	510	816	340	914.7	1978	1000	860	873	909	809	678	789	770	962.9			
二年甲班	開燈時	470	45	66	69	119	293	177.0	39	103	69	82	101	60	386	298	105	138.1			
	開燈後	500	240	1560	360	1105	583	724.7	590	639	500	535	789	639	740	1033	730	688.3			
三年甲班	開燈時	207	220	118	106	129	130	151.7	164	190	163	144	248	202	135	423	938	289.7			
	開燈後	905	510	1310	430	1716	480	891.8	730	920	863	620	920	952	563	1142	1190	877.8			
四年甲班	開燈時	64	78	50	43	57	55	57.8	111	195	540	71	236	180	97	140	134	189.3			
	開燈後	1000	460	1772	275	521	202	705.0	490	840	979	500	924	900	449	736	848	740.7			
五年甲班	開燈時	69	92	111	133	158	194	126.2	112	111	151	119	111	105	183	232	96	135.6			
	開燈後	1792	492	1000	460	1000	509	875.5	835	986	934	964	1128	1121	1016	1067	967	1002.0			
六年甲班	開燈時	55	56	60	61	70	103	67.5	113	91	290	63	52	81	155	57	89	110.1			
	開燈後	680	300	1058	253	510	244	507.5	423	588	579	390	640	590	447	660	559	541.8			
幼稚園	開燈時	159	88	146	148	166	87	132.3	265	390	319	199	206	170	260	170	81	228.9			
	開燈後	378	267	545	600	544	500	472.3	510	620	636	501	596	633	490	509	361	539.6			
幼稚園 律動區	開燈時	-	-	-	-	-	-	0.0	194	616	545	241	420	408	263	126	221	337.1			
	開燈後	-	-	-	-	-	-	0.0	350	775	687	441	523	652	410	345	482	518.3			

1. 一年級至六年級教室皆為新式教室但其採光易受閱讀區梁柱或走廊之影響造成採光偏低,而靠近窗戶邊則光線較強烈。
2. 建議平時應將閱讀區及其他之窗簾於上課中拉起以利採光,若為陰天或採光不佳時請開啟電燈為輔助。
3. 電燈倘若有毀損時請盡速告知總務處以利修繕照明設備。

護理師：

護理師 劉憶慧

學務組長：

學務組長 翁拱鵬

教導主任：

教師 蔡郁傑 代理教導主任

總務主任：

教師 兼 主任 楊金章 總務主任

校長：

教師 小詹佳璋 校長

# 台南市鹽水區歡雅國小一百零四學年度第二學期教室採光測量紀錄表及照明建議表

測量日期：105年1月25日

氣候：陰冷→晴

照度 班別	位置 (Lux)	黑板部份										教室										標準：500米燭光			標準：350米燭光		
		A	B	C	D	E	F	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均									
辦公室	開燈時	193	190	188	180	265	326	223.7	325	452	184	280	285	213	534	877	854	444.9									
	開燈後	306	282	248	245	340	419	306.7	460	549	307	440	390	370	689	1020	969	577.1									
圖書館	開燈時	590	1454	1411	1504	1700	232	1148.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0									
	開燈後	920	1649	1774	1900	1912	481	1439.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0									
自然教室	開燈時	520	633	404	526	336	290	451.5	853	1700	1050	1138	1400	999	404	1325	1760	1181.0									
	開燈後	690	798	507	703	498	507	617.2	1451	1900	1682	1718	1900	1903	1105	1746	1912	1701.9									
電腦教室	開燈時	171	172	238	325	321	558	297.5	70	54	47	93	200	150	1450	900	46	334.4									
	開燈後	304	338	395	430	463	704	439.0	586	585	479	571	850	611	1826	1400	206	790.4									
美勞教室	開燈時	712	809	762	787	860	1082	835.3	989	978	402	1733	1258	683	1665	1369	1000	1119.7									
	開燈後	924	960	889	925	923	1101	953.7	1000	1000	810	1927	1950	990	1809	1707	1000	1354.8									
	開燈時																										
	開燈後																										
	開燈時																										
	開燈後																										
	開燈時																										
	開燈後																										

1. 於辦公室除了慧芳組長至葉德先生那排辦公區採光合格外其餘請開燈輔助避免影響視力。
2. 圖書館區請使用時須將所有簾子拉起以利閱讀採光，必要時請開燈輔助。
3. 電腦教室9的上方燈管損壞需維修

護理師：

護理師 劉憶慧

學務組長：

教師 葉翁拱鵬  
學務組長

教導主任：

教師 兼 代理教導主任 鄧傑澤

總務主任：

教師 兼 總務主任 楊金章

校長：

歡雅國小 校長 詹佳璋