鍋爐每日作業檢查記錄表

設備型號：

檢查月份：101 年 2 月

使用單位：唐樂國小

檢點項目及方法			檢點日期																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
本體	設備本體	1.檢視本體、端板等有無損傷、變形、腐蝕、裂痕								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
		2.檢視水管、煙管、熱媒管等有無損傷或洩露								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
燃燒裝置	燃燒器	1.檢視供油槽、油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷或異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
		2.檢視燃燒器有無損傷或污髒								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	過濾器	1.檢查有無堵塞或損傷								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	煙道	1.檢查有無洩露、損傷及風壓有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	爆發門	1.檢視有無堵塞或損傷，動作是否正常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
自動控制裝置	自動檢出裝置	1.檢測自動啟動停止裝置之機能有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
		2.檢測燃料切斷至裝置之機能有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	調節裝置	1.檢視水位調節裝置及警報器之機能有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
		2.檢視壓力調節裝置之機能有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	配線	1.檢視電器配線端子及操作盤指示燈有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	給水裝置	1.檢視給水泵有無損傷及動作有無異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
附屬裝置及附屬品	配管、閥	1.檢視蒸氣管及停止閥有無損傷及保溫是否良好								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	水處理裝置	1.檢視水處理裝置之機能否正常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	安全閥	1.檢視閥體有無損傷、洩露及異常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
		2.檢視有無卡死、作動是否正常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	水位計	1.檢視有無損傷或污髒、檢測作動是否正常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	壓力表	1.檢視有無損傷或污髒、功能是否正常								✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		
檢點人員簽名	張碧琴								開學日																			和平紀念日					

備註：1.檢查結果良好打"V"，異常需改善打"X"

2.紀錄表單應保存3年