


溪海國民小學學校教室照明現況測量紀錄表

填表日期： 107 年 5 月 14 日


度位 (LUX) 置 班別	課 桌 部 分												黑 板 部 分						測量時間與天候				
	課 桌 面 照 度 (Lux)										燈 具		黑 板 面 照 度 (Lux)					燈 具	月 日	時 間	天 候		
	前右	前中	前左	中右	中中	中左	後右	後中	後左	平均值	W/管	盞	右上	右下	中間	左上	左下	平均值				W/管	盞
一年甲班	1082	516	800	658	656	650	780	835	753	747	36	12	1034	710	743	850	821	831	36	2	4/18	14:50	晴
一年乙班	518	664	1025	780	659	830	800	658	802	748	36	12	900	701	724	710	820	771	36	2	4/18	14:50	晴
二年甲班	840	656	800	680	651	832	826	752	743	753	36	12	1030	820	814	811	800	855	36	2	4/18	14:50	晴
二年乙班	880	910	900	910	821	1024	642	661	835	842	36	12	723	690	706	714	658	718	36	2	4/18	14:50	晴
三年甲班	459	599	456	700	736	468	464	727	917	614	36	12	606	509	369	600	581	533	36	2	4/18	16:00	晴
三年乙班	651	837	1053	820	800	834	900	880	822	844	36	12	1002	702	694	680	651	745	36	2	4/25	16:00	晴
四年甲班	800	802	826	1100	860	900	1019	841	800	883	36	12	550	642	558	501	600	570	36	2	4/25	15:00	晴
四年乙班	590	498	499	570	500	490	494	680	502	536	36	12	402	593	614	631	580	564	36	2	4/25	15:00	晴
五年甲班	580	521	480	600	611	522	590	544	608	561	36	12	515	621	506	469	438	509	36	2	4/30	15:00	晴
五年乙班	1012	800	845	800	828	800	1102	836	880	878	36	12	704	712	680	691	700	697	36	2	4/30	16:00	晴
五年丙班	826	648	831	831	828	800	1206	656	882	834	36	12	520	562	610	701	602	599	36	2	4/30	16:00	晴
六年甲班	1060	516	659	830	512	829	700	657	1002	707	36	12	631	540	680	742	706	693	36	2	4/30	16:00	晴
六年乙班	1028	681	712	900	810	726	1125	760	714	821	36	12	685	718	670	1020	723	763	36	2	4/30	16:00	晴

依圖1之位置以桌面高度為基準，使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上，再以各值之和除以9，則為平均值。



圖一課桌部分測量位置圖(測量高度:桌面水平照度)

依圖2之位置以黑板面為基準，使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上，再以各值之和除以5，則為平均值。



圖二黑板部分測量位置圖(測量面:黑板面垂直度)

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)
2. 依據教育部公報學校一般教室照明標準為：
※桌面照度不低於三五〇燭光 (LUX) ※黑板照度不低於五〇〇燭光 (LUX)
3. 本校測量結果：黑板及桌面照度平均值皆達教育部公報標準。

測量者：

護理師張雅萍

總務主任：

總務處主任劉慧貞

校長：

溪海國小蔡淑華校長